Sample Results Table

Parameters

Site and Date	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	*Enterococci* (MPN/100mL)	NH3 (mg/L)	DO (mg/L)	Chlorine (mg/L)	pH	Salinity (mg/L)	Conductivity (mS/cm)	Flow	Color	Turbidity	Water Temp (°C)	Within 3 days of Rain
Normal Ranges	<20	None	<104	<2	>2	<2.5	6.5-9.0	1-10	50-20,000	N/A	N/A	Low-High	12-34	Y/N
BV1 (Barracuda St)														
7/7/2020	<2	48.40	74	<0.1	4.49	0.08	6.84	12.93	21634	Mod	Lt Green	Mod	28.50	Y
8/12/2020	3.0	23.2	41	<0.1	4.30	0.08	6.97	17.69	28858	Slight	Clear	Low	30.50	N

Parameters

Site and Date	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	*Enterococci* (MPN/100mL)	NH3 (mg/L)	DO (mg/L)	Chlorine (mg/L)	pH	Salinity (mg/L)	Conductivity (mS/cm)	Flow	Color	Turbidity	Water Temp (°C)	Within 3 days of Rain
Normal Ranges	<20	None	<104	<2	>2	<2.5	6.5-9.0	1-10	50-20,000	N/A	N/A	Low-High	12-34	Y/N
BV2 (Pompano St)														
7/7/2020	<2	48.80	20	<0.1	4.82	0.14	7.40	12.86	21535	Mod	Lt Green	Mod	28.70	Y
8/12/2020	3.2	21.6	10	<0.1	4.00	0.11	7.38	16.47	27049	Slight	Clear	Low	30.60	N

Parameters

Site and Date	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	*Enterococci* (MPN/100mL)	NH3 (mg/L)	DO (mg/L)	Chlorine (mg/L)	pH	Salinity (mg/L)	Conductivity (mS/cm)	Flow	Color	Turbidity	Water Temp (°C)	Within 3 days of Rain
Normal Ranges	<20	None	<104	<2	>2	<2.5	6.5-9.0	1-10	50-20,000	N/A	N/A	Low-High	12-34	Y/N
BV2 DUP (Pompano St)														
7/7/2020	<2	44.40	20	<0.1	4.82	0.14	7.40	12.86	21535	Mod	Lt Green	Mod	28.70	Y
8/12/2020	3.3	24.0	<10	<0.1	4.00	0.11	7.38	16.47	27049	Slight	Clear	Low	30.60	N

Parameters

Site and Date	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	*Enterococci* (MPN/100mL)	NH3 (mg/L)	DO (mg/L)	Chlorine (mg/L)	pH	Salinity (mg/L)	Conductivity (mS/cm)	Flow	Color	Turbidity	Water Temp (°C)	Within 3 days of Rain
Normal Ranges	<20	None	<104	<2	>2	<2.5	6.5-9.0	1-10	50-20,000	N/A	N/A	Low-High	12-34	Y/N
BV3 (Marlin St)														
7/7/2020	<2	21.20	20	<2	4.33	0.11	7.54	11.87	20023	Mod	Lt Green	Mod	29.60	Y
8/12/2020	3.9	22.8	31	<0.1	3.36	0.06	7.45	16.89	27673	Slight	Clear	Low	30.30	Y

Parameters

Site and Date	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	*Enterococci* (MPN/100mL)	NH3 (mg/L)	DO (mg/L)	Chlorine (mg/L)	pH	Salinity (mg/L)	Conductivity (mS/cm)	Flow	Color	Turbidity	Water Temp (°C)	Within 3 days of Rain
Normal Ranges	<20	None	<104	<2	>2	<2.5	6.5-9.0	1-10	50-20,000	N/A	N/A	Low-High	12-34	Y/N
BV4 (Ling St)														
7/7/2020	<2	68.40	31	<0.1	4.57	0.08	7.30	13.76	22896	Mod	Lt Green	Mod	28.50	Y
8/12/2020	3.6	35.6	10	<0.1	4.43	0.26	7.22	17.68	28864	Slight	Clear	Low	31.10	N

Parameters

Site and Date	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	*Enterococci* (MPN/100mL)	NH3 (mg/L)	DO (mg/L)	Chlorine (mg/L)	pH	Salinity (mg/L)	Conductivity (mS/cm)	Flow	Color	Turbidity	Water Temp (°C)	Within 3 days of Rain
Normal Ranges	<20	None	<104	<2	>2	<2.5	6.5-9.0	1-10	50-20,000	N/A	N/A	Low-High	12-34	Y/N
BV5 (Warsaw Dr)														
7/7/2020	<2	22.80	10	<0.1	4.76	0.09	7.63	11.89	20062	Mod	Lt Green	Mod	29.50	Y
8/12/2020	3.7	34.8	<10	<0.1	3.64	0.10	7.49	16.95	27769	Slight	Clear	Low	30.60	N